

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
(ООО «Счастливое детство»)

ПРИКАЗ

04.06.2023

№ 47

Сургут

Об установлении противопожарного режима
в ООО «Счастливое детство»
в 2023-2024 учебном году

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2020 г., 21 мая 2021 г., с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности в ООО «Счастливое детство»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ООО «Счастливое детство» противопожарный режим.
2. Допускать работников к работе в ООО «Счастливое детство» после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
3. Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществлять по программе противопожарного инструктажа.
4. Проводить 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников организации.
5. Запрещается курение на территории и в помещении ООО «Счастливое детство».
6. Запрещается:
 - хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
 - использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
 - размещать и эксплуатировать, а также хранить горючие материалы;
 - снимать, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных

клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

-проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

7. А.Н. Ерастову, ответственному за противопожарный режим в ООО «Счастливое детство»:

- проводить 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- осуществлять осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей, с участием 50 человек и более, в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей не допускать уменьшение ширины проходов между рядами и устанавливая в проходах дополнительных кресел, стульев и др.;

-обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

-осуществляет 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- осуществляет осмотр состояния запоров на дверях: (запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

-осуществлять контроль за укладкой ковров, ковровых дорожек, при укладывании их на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах необходимо следить, чтобы они надежно были креплены к полу;

8. Запрещается в ООО «Счастливое детство»:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами,

не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать удлинители для питания электроприборов;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности;

9. А.Н. Ерастову, ответственному за противопожарный режим в ООО «Счастливое детство», осуществлять:

- своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего



А.Н. Ерастов

С приказом ознакомлены:



« 01 » 06 2023 г.